

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호	별내커뮤니티센터				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	실내공기질관리법에 의한 측정		
	소 재 지	경기도 남양주시 순화궁로 313					시 설 명	스포츠센터		
	대 표 자	이 계 문					규 모	5,814 m ²		
	관리책임자	홍 중 민					의뢰항목	유지		
③ 시 료 채 취	측정지점요약		주요시설의 중앙점 바닥으로부터 1.2m ~ 1.5m							
	현 장 정 보	측정지점	실 내 기 상				관련설비설치 / 가동여부			
			실내온도	습도		실내기압	환기설비	공기정화설비		
		1F 수영장	28.3 ℃	99.0	%	764mmHg	/	/		
		1F 로비	26.7 ℃	57.6	%	764mmHg	/	/		
	2F 휴게공간	26.5 ℃	56.7	%	764mmHg	/	/			
	채취자 의견		특이사항 없음.							
	채취일		2026년 09월 02일				시료채취자	추 연 옥 (인)		
	채취시간		10:00~24시간				시료채취자			
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		측정분석값					측정시간	측정분석법
기준				1F 수영장	1F 로비	2F 휴게공간	평균			
초미세먼지 (PM2.5)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50	10.2	9.0	8.2	9.1	10:00~24시간	중량법	
미세먼지 (PM10)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100	27.2	25.4	20.8	24.5		중량법	
이산화탄소		(ppm)	1000	687	706	823	738	10:00~13:30	비분산적외선분석법 [이산화탄소측정기]	
폼알데하이드		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	70	9.4	13.3	13.0	11.9	10:00~13:30	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법	
일산화탄소		(ppm)	7	0.7	1.3	1.6	1.2	10:00~13:30	비분산적외선분석법 [일산화탄소측정기]	
분석기간		2026-09-02 ~ 2026-09-09				분석기술인	박 설 희 (인)			
						책임기술인	김 수 현 (인)			
⑤ 종 합 의 건		모든 항목이 기준치 이내 입니다.								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
2026년 9월 11일 금요일  상 호 명 : 주식회사 그 린 포 레 소재지 및 연락처 : 경기도 남양주시 경춘로 1260 하나프라자 605호 031)877-1851 대표자 성명 : 문 존 회 (서명 또는 인) 										

별내커뮤니티센터

1F 수영장



1F 로비



별내커뮤니티센터

2F 휴게공간

