

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호	에코랜드			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	실내공기질관리법에 의한 측정			
	소 재 지	경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 39				시 설 명	수영장			
	대 표 자	이 계 문				규 모	5,770 m ²			
	관리책임자	정 표 열				의뢰항목	유지			
③ 현 장 정 보 ③ 시 료 채 취	측정지점요약		주요시설의 중앙점 바닥으로부터 1.2m ~ 1.5m							
	측정지점	실 내 기 상				관련설비설치 / 가동여부				
		실내온도	습도		실내기압	환기설비		공기정화설비		
		1F 수영장	35.0 ℃	58.6 %	748mmHg	/		/		
		1F 로비	29.9 ℃	44.5 %	748mmHg	/		/		
		2F 체육관	33.3 ℃	53.0 %	748mmHg	/		/		
	채취자 의견		특이사항 없음.							
	채취일		2026년 08월 05일			시료채취자	이 우 현			
	채취시간		13:30~24시간			시료채취자				
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		측정분석값				측정시간	측정분석법	비고
기준				1F 수영장	1F 로비	2F 체육관	평균			
초미세먼지 (PM2.5)		(μg/m ³)	50	19.3	17.0	17.9	18.1	13:30~24시간	중량법	
미세먼지 (PM10)		(μg/m ³)	100	29.0	27.9	27.3	28.1		중량법	
이산화탄소		(ppm)	1000	644	643	547	611	13:30~17:30	비분산적외선분석법 [이산화탄소측정기]	
폼알데하이드		(μg/m ³)	70	12.9	27.2	62.7	34.3	13:30~17:30	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법	
일산화탄소		(ppm)	7	5.5	3.6	3.6	4.2	13:30~17:30	비분산적외선분석법 [일산화탄소측정기]	
분석기간		2026-08-05 ~ 2026-08-12				분석기술인	박 설 희			
						책임기술인	김 수 현			
⑤ 중 합 의 건		모든 항목이 기준치 이내 입니다.								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.										
		2026년 8월 14일 금요일 상 호 명 : 주식회사 그 린 포 레 소재지 및 연락처 : 경기도 남양주시 경춘로 1260 하나프라자 605호 031)877-1851 대표자 성명 : 문 존 회								
		(서명 또는 인)								
										