

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)		호평체육문화센터		② 의뢰내용	측정 용도		해당시설 실내공기질 측정		
	소재지(주소)		경기도 남양주시 늘을2로 67			시설명		실내체육시설		
	대표자(의뢰인)		최현덕			규모		6,352.50 m ²		
	관리책임자		김수현			의뢰항목		유지		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		1 지점 : 2F 체육관							
	현장 정보	측정지점	실 내 기 상				관련설비설치/가동여부			
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비			
		1 지점	25.2 °C	57.6 %	745 mmHg	유 / 가동	유 / 가동			
	채취자 의견		특이사항 없음.							
채취일		2026년 9월 8일			시료채취자		오금석 오금석			
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준		측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)		비고	
	PM10	200	µg/m ³	1 지점 : 2F 체육관	38.7	9:39 ~ 9:39	중량법 (KMS-4100)			
	CO ₂	1000	ppm		695	9:40 ~ 10:55	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)			
	HCHO	100	µg/m ³		82.3	9:40 ~ 10:55	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법			
	CO	10	ppm		1.3	9:40 ~ 10:55	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)			
	PM2.5	50	µg/m ³		13.9	9:39 ~ 9:39	중량법 (KMS-4200)			
	NO ₂	0.1	ppm		0.012	9:40 ~ 10:55	화학발광법 (이산화질소측정기)			
	Rn	148	Bq/m ³		17.1	9:40 ~ 10:55	연속모니터링측정법 (1030)		09/08 ~ 09/10	
	TVOC	500	µg/m ³		73.8	9:40 ~ 10:55	고체흡착열탈착법 (GC/MS)			
분석기간		2026년 9월 8일 ~ 2026년 9월 22일			분석기술인		문하운	(서명)		
					책임기술인		주영준	(서명)		
⑤종합의견		1 지점 실내공기질 전 항목 기준이내								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 2026년 9월 22일
 상호 (주) 로스피코리아
 소재지 및 연락처 서울특별시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로1차 710호
 02-866-0094, 0095

대표자 성명 고선애 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)		호평체육문화센터		② 의뢰내용	측정 용도		해당시설 실내공기질 측정		
	소재지(주소)		경기도 남양주시 늘을2로 67			시설명		실내체육시설		
	대표자(의뢰인)		최현덕			규모		6,352.50 m ²		
	관리책임자		김수현			의뢰항목		유지		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		2 지점 : B1F 수영장							
	현장 정보	측정지점	실 내 기 상				관련설비설치/가동여부			
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비			
		2 지점	28.9 °C	65.3 %	746 mmHg	유 / 가동	유 / 가동			
	채취자 의견		특이사항 없음.							
	채취일		2026년 9월 8일		시료채취자		오금석 (서명)			
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준		측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)		비고	
	PM10	200	μg/m ³	2 지점 : B1F 수영장	13.3	9:47 ~ 9:47	중량법 (KMS-4100)			
	CO ₂	1000	ppm		532	11:10 ~ 12:25	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)			
	HCHO	100	μg/m ³		19.7	11:10 ~ 12:25	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법			
	CO	10	ppm		1.6	11:10 ~ 12:25	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)			
	PM2.5	50	μg/m ³		7.7	9:47 ~ 9:47	중량법 (KMS-4200)			
	NO ₂	0.1	ppm		0.019	11:10 ~ 12:25	화학발광법 (이산화질소측정기)			
	Rn	148	Bq/m ³		13.7	11:10 ~ 12:25	연속모니터링측정법 (1030)		09/08 ~ 09/10	
	TVOC	500	μg/m ³		39.2	11:10 ~ 12:25	고체흡착열탈착법 (GC/MS)			
분석기간		2026년 9월 8일 ~ 2026년 9월 22일			분석기술인		문하운	(서명)		
					책임기술인		주영준	(서명)		
⑤ 종합의견		2 지점 실내공기질 전 항목 기준이내								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.


발급일자 2026년 9월 22일
 상호 (주) 로스피코리아
 소재지 및 연락처 서울특별시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로1차 710호
 02-866-0094, 0095

대표자 성명 고선애 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	호평체육문화센터			② 의뢰내용	측정 용도	해당시설 실내공기질 측정		
	소재지(주소)	경기도 남양주시 늘을2로 67				시설명	실내체육시설		
	대표자(의뢰인)	최현덕				규모	6,352.50 m ²		
	관리책임자	김수현				의뢰항목	참고용		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		1 지점 : 1F 로비						
	현장 정보	측정지점	실 내 기 상			관련설비설치/가동여부			
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비		
		1 지점	27.6 °C	51.9 %	745 mmHg	유 / 가동	유 / 가동		
	채취자 의견		특이사항 없음.						
채취일		2026년 9월 8일			시료채취자		오금석 		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준		측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	PM10	100	µg/m ³	1 지점 : 1F 로비	25.3	9:55 ~ 9:55	중량법 (KMS-4100)		
	CO ₂	1000	ppm		593	12:40 ~ 13:55	비분산적외선법 (이산화탄소측정기)		
	HCHO	100	µg/m ³		33.9	12:40 ~ 13:55	2,4-DNPH유도체화 HPLC 분석법		
	CO	10	ppm		1.2	12:40 ~ 13:55	비분산적외선법 (일산화탄소측정기)		
	PM2.5	50	µg/m ³		11.6	9:55 ~ 9:55	중량법 (KMS-4200)		
	NO ₂	0.1	ppm		0.013	12:40 ~ 13:55	화학발광법 (이산화질소측정기)		
	Rn	148	Bq/m ³		17.2	12:40 ~ 13:55	연속모니터링측정법 (1030)	09/08 ~ 09/10	
	TVOC	500	µg/m ³		22.3	12:40 ~ 13:55	고체흡착열탈착법 (GC/MS)		
분석기간		2026년 9월 8일 ~ 2026년 9월 22일			분석기술인	문하운			
					책임기술인	주영준			
⑤ 종합의견		1 지점 실내공기질 전 항목 기준이내							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 2026년 9월 22일
 상호 (주) 로스피코리아
 소재지 및 연락처 서울특별시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로1차 710호
 02-866-0094, 0095

대표자 성명 고선애  (서명 또는 인)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.