

(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

발 음 : 경기 남양주시 다산지금로 51-47
남양주청소년수련관 수질검사담당자 귀하

출력일시 2025.01.15

12244

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 남양주청소년수련관
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WT25011500053

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

접수번호	WT25-00094	접 수 일	2025년 1월 6일	발 급 일	2025년 1월 15일
의뢰인	상호(명칭) : 남양주청소년수련관, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시료명	수영장 수영조육수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 다산지금로 51-47 (유수풀)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2025년 1월 6일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다	0.83
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.8
탁 도	1.5 NTU 이하	0.10
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	0.8
총대장균군	10mL들이 시험대상육수 5개중 양성인 2개 이하이어야 한다	0
비 소	0.05 mg/L이하	불검출
수 은	0.007 mg/L이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L이하	0.05
결합잔류염소	0.5 mg/L이하	0.26
종합결과	적합	
수질기준초과항목		

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

발령 : 경기 남양주시 다산지금로 51-47
남양주청소년수련관 수질검사담당자 귀하

출력일시 2025.01.15

12244

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 남양주청소년수련관
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WT25011500054

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

접수번호	WT25-00095	접 수 일	2025년 1월 6일	발 급 일	2025년 1월 15일
의뢰인	상호(명칭) : 남양주청소년수련관, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시료명	수영장 수영조역수			소속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성명	최준영
채수장소	경기 남양주시 다산지금로 51-47 (바데풀)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2025년 1월 6일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다	0.69
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.4
탁 도	1.5 NTU 이하	0.10
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	1.2
총대장균군	10mL들이 시험대상욕수 5개중 양성인 2개 이하이어야 한다	0
비 소	0.05 mg/L이하	불검출
수 은	0.007 mg/L이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L이하	0.14
결합잔류염소	0.5 mg/L이하	0.21
종합결과	적합	
수질기준초과항목		

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사



(우) 12106 경기도 남양주시 순화궁로 249, N동 12층
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

발 음 : 경기 남양주시 다산지금로 51-47
남양주청소년수련관 수질검사담당자 귀하

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

출력일시 2025.01.15

12244

수 질 검 사 성 적 서

수신 : 남양주청소년수련관

발 신 : 중앙생명연구원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호 : WT25011500055

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

접수번호	WT25-00096	접 수 일	2025년 1월 6일	발 급 일	2025년 1월 15일
의 외 인	상호(명칭) : 남양주청소년수련관, 성명(대표자) :			시료채취 및 봉인자	
시 료 명	수영장 수영장조육수			소 속	중앙생명연구원(주)
검사목적	체육시설 수영장업의 수질검사(신규)			성 명	최준영
채수장소	경기 남양주시 다산지금로 51-47 (경영폴)				
채수방법	기술인력채취	채수일시	2025년 1월 6일	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4mg/L부터 1.0mg/L까지의 범위 내이어야 한다	0.63
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.8
탁 도	1.5 NTU 이하	0.11
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	0.9
총대장균군	10mL들이 시험대상육수 5개중 양성인 2개 이하이어야 한다	0
비 소	0.05 mg/L이하	불검출
수 은	0.007 mg/L이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L이하	0.02
결합잔류염소	0.5 mg/L이하	0.23
종합결과	적합	
수질기준초과항목		

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

